



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ССБК.RU.ПБ19.Н00275

№ _____

№ ПС 004400

Срок действия с 18.02.2019 г. по 17.02.2024 г.

Код ОК 034 (ОКПД2) 25.21.41.514
код ЕКПС
код ТН ВЭД 3909509000

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Акционерное общество «Химтраст».
Адрес: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промышленная зона.
ОГРН: 1021602501106. Телефон: +7 8555 49 80 15

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Акционерное общество «Химтраст».
Адрес: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промышленная зона.
ОГРН: 1021602501106. Телефон: +7 8555 49 80 15

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ19, Орган по сертификации «Пожарный Эксперт», ООО
«Эксперт», 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом.
111А. к. 3А, тел. +7 495 508-66-08, e-mail: pojar-expert@list.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Покрытие теплоизоляционное на основе пенополиуретана с
содержанием более 60% различных видов антипиренов, плотностью от
40 до 100 кг/м³, марки «Химтраст СКН-40 Г1», выпускаемые по ТУ
2254-009-27903090-2014. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96
Группа токсичности – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89
Дымообразующая способность – Д2 по ГОСТ 12.1.044-89
Распространение пламени - РП1
Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ-2

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0468/ТП-17 от 12.02.2019 г.,
Испытательная лаборатория «Пожарные
исследования и испытания», аттестат аккредитации
№ ССБК RU.21ПБ19 до 13.02.2020 г.


ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2254-009-27903090-2014

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 Ю.А. Пронь

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 И.А. Смольков

